

监 理 日 记 ()

日期: 2017年5月13日

星期: 六

工程名称: 仙居上张回音项目

天气: 晴

气温: 15°C-21°C

监 理 工 作 情 况	1. 配电楼室外做散水、路面硬化巡视。 2. 光伏区桩基施工巡检, 发现有部分桩深达不到设计要求, 现场进行通知整改。 3. 光纤通信火警接巡。 4. 配电楼二层电缆封堵施工巡视。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 施工人员43人。 1. 配电楼室外做散水、路面硬化。 2. 光伏区桩基施工: 放线、放预埋件、引孔施工。 3. 综合楼室外油漆找补。 4. 光纤通信火警接。 5. 配电楼二层电缆。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		马红武、秦福春
记录人: 马红武		总监 (总监代表):