

监 理 日 记 (野 墅)

日期: 2017年7月26日

星期: 三

天气: 晴

气温: 26℃/39℃

工程名称: 仙居上张四套湾20MWp农光互补光伏电站.

监 理 工 作 情 况	现场巡视 箱变基础壁板钢筋弯曲. 现场要求调直后方可模板安装. 主持召开第26次监理例会. 整理监理资料. 上任监理云.	
施 工 情 况	承 包 单 位	施工内容及进度 光伏区支架安装. 组件安装. 4mm ² 光伏电缆敷设. 电缆沟开挖 箱变基础. 预留套管固定. 模板安装. 桩基打桩. 倒运组件.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈 欣 亮
记录人: 陈欣亮		总监 (总监代表):