

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 7 月 27 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 27℃/40℃

工程名称: 仙居上张四亩湾 20MW 农光互补光伏电站.

监 理 工 作 情 况	现场巡视 检查箱变基础钢筋规格. 督促总包日进度计划上墙. 并报送实际进展情况 整理监理资料. 上传监理云	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 光伏区支架拉杆安装. 电缆沟开挖. 光伏区外围接地焊接. 箱变基础钢筋绑扎.
其 它 事 项	晚. 总监朱号兵进场. 支架基础埋件不足. 桩基未施工.	
本日现场监理人员	陈良康	
记录人: 陈良康	总监 (总监代表):	