

## 监 理 日 记 ( 表 )

日期: 2017年8月25日

天气: 晴

星期: 五

气温: 25℃/36℃

工程名称: 仙居上张四亩湾20MWp农光互补光伏电站.

|                            |                                                                                |                                                                 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 现场巡视<br>部分过程资料审批. 个别资料名称错误. 重新编制. 报审批.<br>检查光伏区接地扁钢焊接符合规范要求.<br>整理监理资料. 上传监理云. |                                                                 |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承包单位                                                                           | 施工内容及进度                                                         |
|                            |                                                                                | 桩基引孔.<br>光伏支架安装. 组件安装10组<br>汇流箱安装2台. 逆变器安装4台.<br>电缆沟开挖. 接地扁铁焊接. |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                |                                                                 |
| 本日现场监理人员                   | 陈淑霞. 朱子云                                                                       |                                                                 |
| 记录人: 陈淑霞                   | 总监 (总监代表):                                                                     |                                                                 |