

监 理 日 记()

日期: 2007 年 03 月 16 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 20~12℃

工程名称: 国网扬州供电公司10kV江都一线路改造工程

监 理 工 作 情 况	1. 检查1#杆与杆附件安装质量。 2. 检查1#杆电杆附件安装质量。 3. 检查1#杆杆身防腐处理情况。 4. 检查4#杆附件安装质量。 5. 检查4#杆绝缘子串安装质量。 6. 检查光纤电缆沟挖掘情况。 7. 检查耐张绝缘子安装情况。 8. 另2#杆杆身安全质量。	
施 工 情 况	承包单位 江苏固本建设有限公司	施工内容及进度 1. 1#杆附件安装。 2. 1#杆电杆附件安装。 3. 4#杆附件安装。 4. 4#杆绝缘子串安装。 5. 2#、3#杆东岸光纤电缆沟开挖。 6. 12#、13#耐张安装绝缘子。
其 它 事 项	下午14:00在江都供电公司召开例会。	
本日现场监理人员	邵明波	
记录人:	邵明波	总监(总监代表):