

监 理 日 记()

日期: 2017 年 03 月 23 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 8°C ~ 10°C

工程名称: 宜兴市南外环 10MW 沼气发电项目

监 理 工 作 情 况

1. 检查 1 号支架、组件安装质量
2. 检查 1 号电缆桥架安装质量
3. 检查 1 号直流线架安装情况
4. 检查 1 号直流柜及逆变器交流电缆接线情况
5. 检查 3 号汇流箱接地线接质量
6. 检查 4 号组件安装情况
7. 检查逆变器线头牢固情况

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

江苏
华能
建设有限公司

1. 1 号支架组件安装
2. 1 号电缆桥架安装
3. 1 号直流线架、逆变器、直流柜电缆头接线
4. 3 号汇流箱接地线牢固
5. 4 号组件安装
6. 逆变器线头牢固

其 它 事 项

今日监理例会临时取消. 择日召开.
(业主告知系统电压量检测记录).

本日现场监理人员

邵剑 邵俊 胡江波

记录人:

邵俊

总监 (总监代表):