

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 14 日
 星期: 五
 工程名称: _____

天气: 多云
 气温: 16~26℃

监 理 工 作 情 况	①对总装车间进行巡视查看施工情况。 ②对四平方直流电缆的敷设进行技术指导 ③对光伏桥架的制作进行旁站, 已符合图纸设计 要求。 ④检查安装光伏组件块压的牢固度情况 ⑤对汇流箱的安装进行查看与技术指导	
施 工 情 况	施工单位 江苏 中能	施 工 内 容 及 进 度 ①四平方直流电缆的敷设 ②桥架的制作 ③对块压的返工整改 ④汇流箱的安装
其 它 事 项	_____	
本日现场监理人员 蒋聘良 虞国定		
记录人: 蒋聘良		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): _____

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建