

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 28 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 12°

工程名称: 河北沧州欧亚管业 5.6MWp 分布式光伏发电项目

理 作	陪同供电局及业主进行并网验收工作。提出问题主要在预制舱 1、开关柜没有双重标识。2、二次接地下引线不够 100。3、二次电缆未接地。4、预制舱内二次压板颜色及开口三角需要更改。5、电熔保护 SVG01 回路没有 。	
工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	世源科技 工程有限 公司	1、施工单位配合验收工作。 2、施工项目经理未到场。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		马继超
记录人: 马继超		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

