

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 6 日

天气: 晴
气温: 8~27℃

星期: 四

工程名称: 青州市制药有限公司 6MW 屋顶分布式光伏电站(自备电源接入电网)项目

监 理 工 作 情 况	经施工现场巡视,未发现安全隐患。 1. 4#厂房电缆放线检查未发现不符地方。 2. 8#厂房组件跳线连接,逆变器汇流箱电缆连接 3. 电缆沟今天开挖,我方检查沟的深度和宽度,经检查符合图纸设计要求。	
施 工 情 况	承包单位 江建集团	施工内容及进度 管理人员在岗,施工人员19人。 吊车1辆,挖机1台,装载机1辆,铲车1辆 电缆沟开挖 4#厂房 3X25mm²电缆铺设。 8#厂房组件间跳线连接
其 它 事 项		
本日现场监理人员		闫林堂 师勇
记录人: 师勇		总监(总监代表):