

监 理 日 记()

日期: 2017年5月15日

星期: 一

天气: 晴

气温: 15~29℃

工程名称: 金额上网

监
理
工
作
情
况

各施工面巡视, 未发现安全隐患,

1. 检查 9# 厂房, 电缆放线符合图纸要求.
2. 检查 10# 厂房电缆敷设未发现异常.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

江
建
集
团

管理人员在岗, 施工人员 30 人.
吊车 1 辆, 叉车 1 辆 焊机 2 台.
9#, 10# 厂房组件到逆变器电缆放线.
8# 厂房清洗系统安装,
9#, 10# 厂房 3X150 电缆敷设.

其
它
事
项

本日现场监理人员

闫林棠

何勇

记录人:

何勇

总监 (总监代表):

徐影