

监 理 日 记 ()

日期: 2017年6月12日

星期: 一

天气: 晴

气温: _____

工程名称: 青州尧王(金额上网)项目

监 理 工 作 情 况	9#厂房组件接地与接地网连接 巡视发现有个别接地线螺栓松动, 未紧固, 已要求施工单位重新检查紧固。		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	江 建 集 团	各施工面巡视, 未发现安全隐患, 管理人员在岗, 施工人员5人	
其 它 事 项			
本日现场监理人员			
记录人: 师勇		总监 (总监代表):	