

监 理 日 记()

天气: 多云
气温: 9~20℃

日期: 2017年4月26日

星期: 三

工程名称: 青州市制药有限公司6MW屋顶分布式光伏电站(徐密山11#)

监 理 工 作 情 况

各施工面巡视,未发现安全隐患。
1. 检查9#厂房屋面,安装符合设计规范要求。
2. 检查10#厂房屋面,组件安装不在同一条线上,以要求施工员现场整改。
3. 检查吊装作业面,要求工人必须佩戴安全帽,一定要防止物品掉下来,注意安全。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

辽建集团

管理人员在岗,施工人员29人。
吊车1辆,叉车1辆,装载机1辆。
9# 10#厂房屋面组件安装

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人: 师勇

闫林堂

师勇

总监 (师勇)