

监 理 日 志

日期: 2016 年 12 月 19 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 0-12℃

工程名称:即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、今日对钢筋绑扎进行查看,发现垫层厚度只有 7-8cm 规定 10cm,要求施工方进行整改。 2、组件进行集中摆放,安装进行统一整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	安徽三三建设工程有限公司,青岛良达机电设备安装有限公司	1、箱逆变基础开挖,基础钢筋绑扎,屋面修补,夹具安装。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李全忠

记录人:赵淑庭	
---------	--