

监 理 日 志

日期: 2016 年 12 月 31 日

天气: 晴

星期: 六 气温: -1-7℃

工程名称:即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、今日对箱逆变基础施工进行查看，要求箱逆变开挖前先进行人工开挖，探明下设管道，最后进行人工开挖，并将挖出管道进行保护。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	安徽三三建设工程有限公司·青岛良达机电设备安装有限公司	1、箱逆变基础施工，桥架安装。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李全忠

记录人:赵淑庭	
---------	--