

监 理 日 志

日期：20017年1月4日

天气：雾

星期：三 气温：1-7℃

工程名称：即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、今日箱逆变施工，要求施工单位预埋件 C 型槽钢前进行桥接焊接，再浇筑到基础上。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	安 徽 三 三 建 设 工 程 有 限 公 司 . 青 岛 良 达 机 电 设 备 安 装 有 限 公 司	1、箱逆变基础施工，桥架安装。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		李全忠

记录人:赵淑庭	
---------	--