

监 理 日 志

日期：20017年1月5日

天气：多云

星期：四 气温：1-7℃

工程名称：即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

| | | |
|--------------------------------------|---|-----------------|
| 监 理 工 作 情 况 | 1、今日箱逆变到货四台，汇流箱到货 50 台。 2、因江流箱重量较大，要求施工方安装时多增加夹具，并且汇流箱占地方位较大，要求施工方与建设方协商，降低支架高度。 | |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| | 安徽三三建设工程有限公司·青岛良达机电设备安装有限公司 | 1、箱逆变基础施工，桥架安装。 |
| 其 它 事 项 | | |
| 本 日 现 场 监 理 人 员 | 李全忠 | |

| | |
|---------|--|
| 记录人:赵淑庭 | |
|---------|--|