

监 理 日 志

日期: 2016 年 11 月 18 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 6-12℃

工程名称: 即墨伟裕电力科技有限公司 20MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、对接地线进行试装，经建设方更改，将接地线接入工艺孔中，三排安装的组件中间一排的接地问题。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	安徽三三建设工程有限公司	1、组件安装。 2、接地线安装。 。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李全忠 赵淑庭
记录人: 赵淑庭		