

监 理 日 记()

日期: 2017年 4月 14日

星期: 六

工程名称: 即墨伟裕光电工程

天气: 晴

气温: 12-25℃

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场.. 1. 1#开关站上午未施工. 2. 2#开关站柜钢筋绑扎, 墙体砌筑良好. 3. 安全生产良好, 2人全数佩戴安全帽. 4. 路缘外线施工, 沟槽开挖扁浅, 已及时进行整改.	
施 工 情 况	承包单位 安徽三建 青島农达机电	施工内容及进度 1. 2#开关站钢筋柜绑扎, 墙体砌筑. 2. 电缆井砌筑. 3. 外线施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		胡学东
记录人: 胡学东		总监 (总监代表):