

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年 4月 15日

星期: 四

工程名称: 即墨体裕光电工程

天气: 晴

气温: 12-25℃

巡视施工现场:

1. 1#开关站钢构绑扎间距、规格符合设计要求
2. 2#开关站墙体砌筑、马牙槎及拉结筋良好
3. 外线施工硬PVC管良好。要求速报进场材料

及工序报验。

4. 现场2人安全钟品佩戴齐全。警示标志到位。现场干净

承包单位	施工内容及进度
中 青 教 岛 三 良 建 达 设 和 电	1. 1#开关站钢构平台绑扎。 2. 2#开关站墙体砌筑。 3. 外线线管敷设、管槽回填

其它事项

本日现场监理人员: 胡学东

记录人: 胡学东

总监(总监代表):