

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2011年4月17日

星期: 一

天气: 晴

气温: 12-26℃

工程名称: 即墨伟松电力工程

监 理 工 作 情 况

巡视施工现场情况

1. 外线及2#开关站未施工。1#开关站也未施工。
2. 屋面构件非镀锌, 主要用于屋面加固。未用防锈漆, 已和甲方顾总说过。银粉漆是面漆, 虽有防锈作用, 但绝非防锈化。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中建三局
青島良达机电

1. 1#开关站浇筑混凝土。
2. 屋面加固构件涂银粉化。

其 它 事 项

本日现场监理人员

胡学东

总监 (总监代表):

记录人:

胡学东

江苏省建设厅监制