

监 理 日 志 ()

日期: 2014 年 4 月 25 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 8-22℃

工程名称: 即墨伟裕电力光伏工程

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工情况: 1. 管槽浇筑面保养, 水全部浇洒在塑料薄膜上, 已要求整改浇水至膜上. 2. 2#开关站部分钢筋应^为14的, 用的是12的, 部分箍筋未加密, 平台12双层双向改12单层双向, 昨天写联系单未见整改.	
施 工 情 况	施工单位 安徽三建 青岛良达机电	施工内容及进度 1. 1#开关站粉饰. 2. 2#开关站钢筋绑扎. 3. 路面保养.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王琛 胡学东
记录人: 		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):