

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017 年 05 月 07 日

星期: 日

工程名称: 即墨市治光伏工程

天气: 晴

气温: 13-26℃

|                                        |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>监<br/>理<br/>工<br/>作<br/>情<br/>况</p> | <p>巡视工地施工现场.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2#开关站 现场警示良好, 无吸烟和无戴安全帽现象.</li> <li>2. 华陵大厚旁进行拉管施工, 现加桩施工.</li> <li>3. 1#开关站进行桥架安装.</li> </ol> |                                                                                                                                |
| <p>施<br/>工<br/>情<br/>况</p>             | <p>施工单位</p> <p>官 青<br/>路 岛<br/>五 良<br/>五 近<br/>建 航<br/>路 电</p>                                                                                            | <p>施工内容及进度</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2#开关站 墙面粉刷</li> <li>2. 华陵大厚旁 拉管施工.</li> <li>3. 1#开关站 桥架安装.</li> </ol> |
| <p>其<br/>它<br/>事<br/>项</p>             |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                |
| <p>本日现场监理人员</p>                        |                                                                                                                                                           | <p>王 强 胡 宇东</p>                                                                                                                |
| <p>记录人: 王 强</p>                        | <p>总监理工程师/总监理工程师代表(签字):</p>                                                                                                                               |                                                                                                                                |