

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 13 日

星期: 四

工程名称: 通威省级精品园40MWp渔光一体项目

天气: 晴
气温: 14°C - 23°C

监 理 工 作 情 况	《《巡视检查:》》 电缆顶管采用MPP200x14实壁管材,工作坑要用钢板或其它安全材料进行护壁处理.检查钻机是否工作正常.定位应准确.水平.稳固.设备仪器是否运转良好.试钻时应检查泥浆混配系统是否渗漏,是否达到设计要求.确保施工的质量和安生. 一切质量均在可控范围中.	
施 工 情 况	承包单位 苏中电力 杭州联联	施工内容及进度 T2#塔埋设接地 T6# T11#塔主塔完成转场T8# T28#塔主塔. 中间接头#电#1#2#浇筑垫层
其 它 事 项	晚上开分工协调会至22:28分结束.总包苏中电力熊斌. 苏中电力全体成员和各班组 正衡宇监理.焦春连	
本日现场监理人员: 焦春连		
记录人: 焦春连		总监 (总监代表):