

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 14 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 1°~13°

工程名称: 盐城东台渔光互补40MW渔光一体项目

监 理 工 作 情 况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检查摸板支设平整度, 扣件双向高差. 2. 检查支架支设斜率向背, 撑杆平整度. 3. 检查打拉抗顶标高, 垂直度. 	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	十 一 科 技	<ol style="list-style-type: none"> 1. 开关站, 桩平台摸板支设, 开始绑孔支设平台钢筋. 2. 2# 4# 区域 110kV 光伏电缆线插架支设, 110kV 光伏电缆插架-逆变器连接支设. 3. 5# 区域支设过架, 2# 区域打拉抗顶工作.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	<u>葛知琦, 王洪光, 葛金平</u>	
记录人: <u>王洪光</u>	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	