

监 理 日 志

日期： 2017 年 6 月 19 日

天气： 晴

星期： 一

气温： 13~29°

工程名称： 乌拉特前旗小余太镇沉陷区综合治理 20 兆瓦光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视现场，配合施工单位现场解决相关问题。配合各单位整理资料。全场部分设备通讯还未调通，要求抓紧整改。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华能建设工程集团有限公司	整理资料完成。 调 485 通信线继续。 围栏继续施工。 支架基础加固。
其 他 事 项	通讯厂家离场	
本现场监理人员		熊祖峰
记录人		熊祖峰