

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村 1.9MW 分布式光伏发电项目.

日期	2017 年 4 月 12 日 星期三	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	15℃ - 23℃
监理单位动态: 巡查			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 负责人现场监护					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 东山主架安装. 5. 3号平台组件安装. 2. 西山主架安装. 3. 西山接焊架. 4. 木桩基础浇筑完成 98%.				
检查发现的问题	临时用电未进行架高式掩埋.				
处理措施、意见、结果	应对临时用电进行架高式掩埋达到安全施工要求.				
协调内容或其他					
记录人	刘石文武		总监签阅		