

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村 1.9MW 分布式光伏发电项目

日期	2017 年 4 月 19 日 星期三	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	15℃ - 21℃
监理人员动态: 旁站			材料进场、取样见证、合格情况		
施工方人员动态: 负责人现场监护					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	1. 东山组件安装. 2. 3号平台组件检查调整完毕. 3. 西山组件安装..				
检查发现的问题	施工现场临时用电不规范.				
处理措施、意见、结果	对方施工现场临时用电应架空或掩埋.(加套管) 已进行架空.				
协调内容 或其他					
记录人	刘万斌		总监签阅		