

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村 1.9MW 分布式光伏发电项目

日期	2017 年 4 月 21 日 星期五	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	16℃ - 23℃
监理人员动态: 旁站 施工方人员动态: 负责人现场监护 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 东山组件安装完成 20% 2. 西山组件安装完成 60% 3. 东山接地焊接.				
检查发现的问题	焊机未做临时接地				
处理措施、意见、结果	对焊机应做临时接地极.				
协调内容或其他					
记录人	刘万斌		总监签阅		