

监 理 日 志

工程名称: 桐柏县淮源镇张庄村1.9MW分布式光伏发电项目

日期	2017年6月30日 星期五	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	22℃-30℃
监理单位动态: 巡查			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 负责人现场监护					
施工机械动态:					
施工进度情况	1、开关站房顶做防水层。				
检查发现的问题	部分防水卷材搭接缝密封不到位。				
处理措施、意见、结果	针对存在密封不到位部分进行二次密封。				
协调内容或其他					
记录人	张海龙		总监签阅		