

监理日记

日期：2017.7.21

天气：晴

星期：周五

气温：19℃-37℃

工程名称：周口东郊粮食储备库光伏发电项目

工作内容：

今日施工内容：

① 东区4#屋顶组件安装。

现场施工人员安全防护用具齐全、配戴规范。
施工屋顶四周拉有安全警戒线以及安全标识。

② 西区6#屋顶支架安装。

屋面垃圾料杂乱，已要求施工单位安排人员进行清理。

底部支架檩条间连接件U型钢上下错台现象。
现场施工人员已对问题部位进行整改。

本日现场人员：徐临东

记录人：徐临东