

监理日记

日期：2017.7.26

天气：晴

星期：周二

气温：27℃-38℃

工程名称：周口东郊粮食储备库光伏发电项目

工作内容：

今日施工内容：

① 东区1#屋顶组件安装。

屋顶施工人员安全劳保用具齐全，佩戴规范。

区域内拉有安全警戒线已拉设，现场安全防护网已装设。组件安装严格按照图纸要求施工。

② 该站基础养护。

由于天气温度高，已要求施工单位注意养护次数。

③ 东区1、2屋顶逆变器、汇流箱安装。

严格按照图纸施工。屋顶施工人员系有安全带，劳保用具齐全。

吊至屋顶未拆箱组件摆放不规范，放在斜坡处，存在安全隐患。要求施工单位

尽快整改。

本日现场人员：徐临天

记录人：徐临天