

监理日记

日期：2017.7.27

天气：晴

星期：周四

气温：31℃

工程名称：周口东郊粮食储备库光伏发电项目

工作内容：

今日施工内容：

① 西区1、2#组件安装。

屋顶施工人员安全防护用具齐全，安全绳绑扎规范。
屋顶四周装设有安全防护网并拉有安全警戒线。
组件安装严格按照图纸要求施工。

② 开关站基础养护。

已要求施工单位高温天气重视养护，制定养护方案。

③ 东区1#电缆铺设、桥架安装。

④ 东区2、3#逆变器安装。

吊装的组件，今日已安排吊车吊装就位整改。
现场安全措施符合要求。吊车一名相关资质资料
齐全。

本日现场人员：徐临夫

记录人：徐临夫