

监理日记

日期：2017.8.1

天气：晴

星期：周二

气温：37℃

工程名称：周口东郊粮食储备库光伏发电项目

工作内容：

今日施工作：

①西区5.6#组件安装。

屋顶施工人员安全带保用具齐备、配戴规范。

屋顶四周拉有安全警戒线、铺设安全防护网。

屋顶垃圾、材料杂乱，已要求施工单位清理。

并对施工人员进行安全教育。

②西区1#、2#屋顶逆变器、汇流箱安装。

现场已做好防护和防护措施，要求安装人员

严格按照图纸施工，做好三查措施。

③东区5#视频监控设备安装。

焊接部位未做防腐措施，已要求现场立即处理。

④电缆沟铺设、电缆沟内清洁、无杂物、深度700。

⑤大彩钢棚铝导轨安装。

彩钢棚四周拉有安全警戒线、防护网。安装过程中，拉线。

本日现场人员：徐临天

记录人：徐临天