

监理日记

日期：2017.8.12

天气：晴

星期：周六

气温：37℃

工程名称：周口东郊粮食储备库光伏发电项目

工作内容：

今日施工内容：

① 电缆沟回填。

在回填过程中禁止将大石块回填。
回填后要密实。现场施工必须带
佩用安全带、配戴规范。

② 开关站外墙抹灰

施工人员安全带佩带规范、配戴规范。
抹灰符合规范要求。外观质量合格。

③ 大船钢构视频监控设备安装。

被施工单位已按昨日要求安排人员
对已安装完成的视频监控进行自检。
对已整改的进行检查合格。

本日现场人员：徐临天

记录人：徐临天