

监理日记

日期：2017.8.22

天气：晴

星期：周二

气温：37℃

工程名称：周口东郊粮食储备库光伏发电项目

工作内容：

今日施工内容：

① 东区2#屋顶组件安装。

现场施工人员安全防护用具齐全，配戴规范。

屋顶四周搭设安全防护网，四周拉有安全警戒线，安全警示标志齐全。

组件安装中由于后到组件边框厚度40，原有边框尺寸不符合要求，已要求施工单位立即更换。

② 开关站外墙粉刷。

外观美观，施工人员安全防护用具齐全，配戴规范。

③ 现场施工后遗留垃圾已要求总包安排人员立即整改。

本日现场人员：徐临天

记录人：徐临天