

监理日记

日期：2017.8.27

天气：晴

星期：周日

气温：23℃

工程名称：周口东郊粮食储备库光伏发电项目

工作内容：

今日施工内容：

- ① 配合电业局箱变高接线，
现场施工人员进行安全措施交底。
现场接线人员相关资质证件齐全。
- ② 柜组件逆变器接线。
组串开路电压测试。
屋顶四周拉有安全警戒线，四周
搭设有安全防护网，安全标识齐全。
- ③ 材料堆放处杂乱，已要求施工单位
安排相关人员进行清理、分类摆放。

本日现场人员：徐临云

记录人：徐临云