

监理日记

日期：8.4

天气：晴

星期：周五

气温：30℃

工程名称：周口东郊粮食储备库光伏发电项目

工作内容：

今日施工内容：

① 西区 3.4# 屋顶逆变器、汇流箱 安装。

现场施工人员安全带保用器具齐全、佩戴规范。
屋顶四周搭设有安全防护网，四周拉有安全警戒线。
施工过程严格按照图纸实施施工。

② 西区 1.2# 屋顶 视频监控 安装。

焊接部位存在焊渣，已要求施工单位及时清理，
由于涉及到动火作业，屋顶表面焊接处铺有铁板
防止防水层破坏。现场安装人员安全带保用器具齐全。
佩戴规范。

④ 大彩钢结构彩钢瓦安装。

施工人员安全防护措施保用器具规范、齐全。
安全警戒标志已挂。

⑤ 西区 1.2# 屋顶 檩条 安装。

施工人员安全带保用器具齐全、佩戴规范。

本日现场人员：徐临天

记录人：徐临天