

# 监理日记

日期：2017.9.19

天气：晴

星期：周二

气温：31℃

工程名称：周口东郊粮食储备库光伏发电项目

工作内容：

今日施工内容：

- ① 通讯厂家调试
- ② 基站二次设备接线
- ③ 二次设备室、主控室防静电地板铺设。

现场施工人员配备保用器具齐全，且配戴规范。

部分地板框架高度不够多，要求更换暂停使用

本日现场人员：徐临夫

记录人：徐临夫