

监 理 日 志

工程名称: 红阳县冷水镇康永地面光伏电站二期10W光伏项目

日期	2018年11月23日 星期五	气候	多云	气温	-4/6
监理单位动态:	施工2现场	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	安装4#箱变高压电缆头制作				
施工机械动态:	吊车一台				
施工进度情况	4#区支架安装, 4#箱变高压电缆端头3x95制作, 并做耐压试验, 4#区汇流箱3x16, 3x15, 电缆制作并安装, 验收合格为合格工程。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	[Signature]		总监签阅	[Signature]	

