

监 理 日 志

工程名称: 红河县农村饮水安全工程 = 红河县农村饮水安全工程

日期	2018年12月14日 星期五	气候	晴	气温	-2/-15
监理单位动态: 无		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 接地网焊接, 汇流铜排制作					
施工机械动态: 电焊机一台					
施工进度情况	4#位接地网焊接 2人, 汇流铜排 3x150 电缆制作 2人, 3人.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	王世	总监签阅	薛生财		

