

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 22 日

星期: 六

工程名称: 扬州市通武河太渔光一体二期24MW发电项目

天气: 晴

气温:

监 理 工 作 情 况	新建24MW一体第三陈区新建二期56亩(0300970x1m) 开始打桩. 进行检查标高. 偏差. 数量. 符合设计要求. 1号船进入工号施塘进行安全指导(8号5号施塘) 塘土号(13米)处有高压电线. 需1号船拆卸打桩杆. 从 先断电. 造成人员及输电线路事故. 对2号船打桩进行了检测. 符合设计要求.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项		
本日现场监理人员		田 有
记录人: 田 有		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):