

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 7 日

星期: 五

工程名称: 盐城市通榆河大6MW治虫-排发电项目.

天气: 阴
气温: _____

监 理 工 作 情 况

一号治虫捕捞区. 现海开捞. 一台捞机施工. 二号治虫捕捞区清除 (一台捞机). 由建设方专人负责. 以免碰撞光伏组件.

因环境原因. 施工员无法施工. 由监理单位对新进场人员(施工). 进行安全知识, 普及. 安全教育及宣传.

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

三台捞机分别在. 一号. 二号治虫捕捞区.

其 它 事 项

本日现场监理人员

邵同有

记录人: 邵同有

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):