

监 理 日 记()

日期: 2017 年 6 月 30 日

天气: 阴

星期: 五

气温: 23°-31°

工程名称: 湖州杭泰

630并网发电成功。

监
理
工
作
情
况光伏区施工情况. 跟踪区光伏支架
组件安装. 安装人员 34 人. 管理人员 1 名施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

鲲鹏公司

跟踪区. 光伏支架组件安装
安装人员 34 人. 管理人员 1 名.其
它
事
项巡视中发现有部分支架横梁不平.
现场通知施工单位. 已整改.

本日现场监理人员

郭念兴 程绍和. 李恒德. 徐耀生

记录人:

周小楼

总监 (总监代表):

李恒德

江苏省建设厅监制