

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年 7 月 24 日

星期: 一

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 27-40°

监 理 工 作 情 况

- 1、上午检查7区桩况情况, 短桩压块U型铁栓松动, 要求重新调查。
- 2、桩头开裂浇筑混凝土要做好振捣做好养护。
- 3、新增区有2台钻机在施工。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

- 1、新增区有2台钻机在施工。
- 2、7区有5人在漏缺。

其 它 事 项

本日现场监理人员

郭俊岩 徐耀生 张永 李恒德

记录人: 郭俊岩

总监 (总监代表):

李维军

江苏省建设厅监制