

监 理 日 记()

日期: 2017年 7 月 27 日

星期: 四

工程名称: 徐州杭泰柯城160MW光伏发电项目

天气: 晴
气温: 27°-39°

监 理 工 作 情 况	1. 巡查7区有5人在洞查支架主立柱垂直度. 2. 有3处支架板头开裂. 3. 新增区有2台钻机在打孔, 31区箱甲有2台钻机在打孔.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	中量	全场有8人在7-8区光伏区洞查支架.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	郭俊志, 徐毅生, 张永, 刘恒德.	
记录人: 郭俊志		总监 (总监代表): 李强