

监 理 日 记()

日期: 2017 年 7 月 9 日

天气: 多云
气温: 26-33℃

星期: 日
工程名称: 德州平原柯城160MW光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	(1) 升压站配电楼周边道路浇筑	
	(2) 站区质量、安全巡查 ①有认路为施工和所有使用劳动防护用品,已通知施工方。 ②电缆电缆埋设检查。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	德泰	①升压站配电楼周边道路浇筑。 ②站区路灯、监控施工。 ③站区场地平整,部分门庭安装。
其 它 事 项	①施工队不正确使用安全带,能带 ②升压站主控楼北侧电缆没有合理保护	
本日现场监理人员: 李伟东 程昭东 李昭德 田时松		
记录人: 李昭东		总监(总监代表): 李昭东