

监 理 日 记()

日期: 2017年 8月 2日

星期: 三

天气: 晴转多云

气温: 24-34°

工程名称: 德州杭森柯城160mw光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 上午巡查监督施工区尚缺整改发现下午问题 (1). 拉带改板按要求调查整改到位. (2). 个别支架柱脚螺母改板紧固到位. (3). 个别组件板面平整度不符合要求. 2. 下午巡查检查施工区整改存在以下问题. (1). 个别支架柱脚板螺母改板紧固到位 (2). 仍有部分材料改板过于薄. (3). 个别组件板面平整度不符合要求. 3. 以上问题已要求尽快整改到位, 以备复查.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
其 它 事 项	1. 施工区有人员在整改. 2. 14区有人员在整改.	
本日现场监理人员: 郭俊兴, 徐耀生, 王延春, 李恒德 记录人: 郭俊兴 总监 (总监代表): 李相印		