

监 理 日 记()

日期: 2017 年 08 月 21 日

星期: 一

天气: 晴

气温: 25-33°

工程名称: 宜兴杭泰柯城160mw光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

1. 今天巡查 弘晟公司 24区 钢筋在改小况.

(1). 少数支架立柱拉脚螺栓不全.

(2). 个别拉头开裂.

(3). 个别拉脚螺栓螺母未拧紧到位.

(4). 个别组件板面不平.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

弘晟
公司1. 24区有4人在钢筋在改
2. 13区有4人在装拉筋.

其 它 事 项

本日现场监理人员

郭俊忠 徐耀生 王瑞春 李恒德

记录人: 郭俊忠

总监 (总监代表):

李恒德