

监 理 日 记()

日期: 2017年08月27日

星期: 12.

天气: 晴

气温: 25°-37°

工程名称: 徐州柯泰柯城 160mw 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 上午同业主方施工方一起对24-25区施工质量进行初验。 (1). 个别组串组件板面不平. (2). 个别支架拉脚螺栓不全. (3). 个别座块U型螺栓不正. 个别支架立柱需要调直. 2. 新增区支架今天基本安装完成 3. 12区有2人在装拉筋.	
施 工 情 况	承包单位 银 鹏 公 司	施工内容及进度 1. 增为区有3人在装支架 2. 12区有2人在装拉筋.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 郭俊兴 徐冠生 王通春 李恒德		
记录人: 郭俊兴		总监 (总监代表): 李恒德