

监 理 日 记()

日期: 2017 年 08 月 06 日

星期: 二

工程名称: 德州杭泰柯城60mw光伏发电项目

天气: 晴转雨
气温: 22-36°

监 理 工 作 情 况

1. 对20区21区尚缺左级建监督检查发现:
(1) 个别压块U型螺栓未调查到位, 个别支架立柱倾斜严重 (2) 个别支架柱头螺栓螺母不全需要补焊
2. 下午同业主方对20区21区进行初验存在以下问题
1. 柱脚加焊改为免试. (2) 个别压块U型螺栓未调查到位

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

杭泰柯城

20区左级尚缺10人
21区左级尚缺2人

其 它 事 项

本日现场监理人员

郭俊忠 徐耀生 关冠春 李恒德

记录人:

郭俊忠

总监 (总监代表):

李恒德